




单一来源可行性论证意见表

项目名称	铜陵市立医院门诊楼中央空调主机维保服务采购项目	采购人	铜陵市立医院
联系人	项女士	联系电话	18656213936
预算金额	16.8 万元/年		
项目内容概况	<p>本项目主要采购内容包括空调主机机组维修保养、锅炉维修保养、水泵维修保养、管道与阀件的保养、板换的保养、水泵动力柜等保养、蓄冰槽保养。</p>		
拟定的唯一供应商名称、地址	<p>广州贝龙环保热力设备股份有限公司、广东广州市白云区龙归镇新广从公路南大门。</p>		
采购单位意见	<p>采取单一来源的理由是我单位项目符合如下情形中的第<u>1</u>条（必须选择）：</p> <p>1、只能从唯一供应商处采购（唯一是基于技术、工艺或专利权护、首次制造等原因，货物和服务只能由特定的供应商制造或提供，且不存在任何其他合理的选择或替代的情况。）；</p> <p>2、发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的；</p> <p>3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。</p> <p>理由如下：</p> <p>我院门诊楼中央空调主机设备及系统已运行 16 年，整体状态良好，因主机设备配套控制厂家为广州贝龙环保热力设备股份有限公司，控制系统涉及软件程序，必须保证原有服务配套的要求（2024 年 6 月，铜陵市立医院门诊楼中央空调主机维保服务采购项目通过公开比选，确认安徽省东裕制冷科技有限公司为中选单位。于 2024</p>		

	<p>年7月16日签订合同，合同签订后，主机控制系统运行异常，经对方技术人员反复确认，该控制系统无法完成数据对接，双方协商一致解除合同。），否则系统无法运行。故拟采用单一来源采购方式由原运维方广州贝龙环保热力设备股份有限公司继续承担我院门诊楼中央空调主机维保工作。</p>
<p>专业技术人员产生方式</p>	<p>从专家库中随机抽取</p>
<p>专业技术人员论证意见</p>	<p>经论证，我们一致认为该项目符合如下情形中的第<u>1</u>条（必须选择）：</p> <p>1、只能从唯一供应商处采购（唯一是基于技术、工艺或专利权护、首次制造等原因，货物和服务只能由特定的供应商制造或提供，且不存在任何其他合理的选择或替代的情况。）；</p> <p>2、发生了不可预见的紧急情况不能从其它供应商处采购的；</p> <p>3、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。</p> <p>理由如下：</p> <p>因主机设备配套控制系统涉及软件程序，必须保证原有服务配套的要求，否则系统无法运行，根据《铜陵市政府采购单一来源采购方式管理办法》，第二条第一项，本项目须采用单一来源采购方式。</p> <p>综上所述，本项目符合单一来源采购要求。</p> <p>签字：  </p>

备注：

1、如专业技术人员认为该项目符合法律规定的可以采用单一来源的情形，须指出符合的相应条款：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。否则论证结果无效。

2、若专业技术人员为专家库中抽取，表后须附专家抽取表复印件；若专业技术人员由采购人自行组织，须附专业人员相关职业资格或职称证书复印件。

铜陵市立医院门诊楼中央空调主机维保服务采购项目单一来源可行性论证会专家签到表

论证时间：2024年10月23日10时00分

论证地点：铜陵市北斗星城B1座1303室

序号	姓名	工作单位	身份证号码	联系电话	职务或职称
1	房树光	铜陵县供电公司	340701197101202155	13856150752	主任
2	李正华	市中医院	340702197411061037	15956201900	
3	李正华	铜陵县供电公司	340702198504031020	15215628350	

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 房树光	
	职称: 高工	
	工作单位: 铜陵市立医院	
项目信息	项目名称: 铜陵市立医院门诊楼中央空调主机维保服务采购项目	
	供应商名称: 广州贝龙环保热力设备股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>因主机设备配套控制系统涉及软件程序源代码未开放, 必须从原有服务商采购, 符合单一来源采购方式, 符合第一条, 只能从唯一供应商处采购。</p>	
专业人员签字	房树光	日期 2024年10月20日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李正明
	职称:
	工作单位: 市第一医院
项目信息	项目名称: 铜陵市立医院门诊楼中央空调主机维保服务采购项目
	供应商名称: 广州贝龙环保热力设备股份有限公司
专业人员论证意见	<p>此项目中央空调主机设备, 配套控制系统由广州贝龙环保热力设备股份有限公司, 控制系统涉及软件程序是广州贝龙环保热力设备股份有限公司的源代码, 该公司开发。现必须保持原有设备配套, 不然系统无法运行。</p> <p>综上所述, 本项目符合单一来源采购方式, 只能从唯一供应商处采购。</p>
专业人员签字	<p>李正明</p> <p>日期 2024年10月23日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李水吉</u>	
	职称: <u>高级</u>	
	工作单位: <u>铜陵市义安区市场监管局</u>	
项目信息	项目名称: <u>铜陵市立医院门诊楼中央空调主机维保服务采购项目</u>	
	供应商名称: <u>广州贝龙环保热力设备股份有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>考虑单一来源采购方式^拟项目中主机设备配套控制系统的软件程序,经前期招标由安徽育东裕制冷科技有限公司无法运行,判定该系统的软件程序,必须从原有服务配套,符合不可替代的特殊要求。故本项目,符合单一来源采购方式,只能从唯一供应商处采购,以保证系统正常运行。</p>	
专业人员签字	<u>李水吉</u>	日期 <u>2024</u> 年 <u>10</u> 月 <u>23</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

持证人参加:

智能化系统工程师(高级)

专项技术培训, 完成培训计划所规定的内
容, 经考核, 达到相关岗位要求的专项技术水平。

特发此证。



姓名: 房树光

身份证号: 340702197410202555

证书号码: T2301029A1001622

姓名 吴小专
Full Name

性别 女
Sex

出生年月 1985.04
Date of Birth

工作单位 铜陵市义安区重点
Working Unit

工程建设局

系列名称 会计专业人员
Category Appellation

专业名称 会计
Specialty Appellation

资格名称 高级会计师
Qualification Appellation

评审时间 2019.03.02
Appraisal Date





持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No. 2013026340260000002611341464

姓名:
Full Name 钱志凯
性别:
Sex 男
出生年月:
Date of Birth 1974.11
专业类别:
Professional Type 药 学
批准日期:
Approval Date 2013.10.20

签发单位盖章:
Issued by
签发日期:
Issued on 2014年02月11日

